

Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Главного управления МЧС России по Саратовской области

(наименование территориального органа МЧС России)

410028, г.Саратов, пл. Соборная, д.7, тел. 27-73-32, 23-50-15

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

по Пугачевскому, Краснопартизанскому и Перелюбскому районам

УНД и ПР Главного управления МЧС России по Саратовской области

(наименование органа государственного пожарного надзора)

ул.Топорковская, 21/1 г.Пугачев, Саратовская обл. Россия, 413720 Тел.: 2-23-95 Факс: 2-28-78.

E-mail ugpn@qumchs.saratov.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание N 60/ 1/ 1

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

МОУ "СОШ №13 г.Пугачева Саратовской области имени М.В.Ломоносова"

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора Пугачевского, Краснопартизанского и Перелюбского районов по пожарному надзору №60 от 25 марта 2021 года, ст.6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период времени с 07 апреля 2021 года по 14 апреля 2021 года проведено плановое мероприятие по надзору в зданиях и помещениях Муниципального общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа №13 г.Пугачева Саратовской области имени М.В.Ломоносова", расположенных по адресу: Саратовская область, г.Пугачев, ул.Топорковская, 99, главным государственным инспектором Пугачевского, Краснопартизанского и Перелюбского районов по пожарному надзору Анисимовым Алексеем Геннадьевичем (на объектах, расположенных на территории Пугачевского района Саратовской области).

(должность, Звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором МОУ «СОШ №13 г.Пугачева» Устиновой Валентиной Навиуллиной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Персонал школы не обеспечен исправными ручными электрическими фонарями из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара (СИЗОД) из расчета не менее 1 СИЗОД на каждого дежурного.	п.30 ППР РФ.	11 мая 2021 года	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок являются обязательными для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Главный государственный инспектор
Пугачевского, Краснопартизанского и Перелюбского районов
по пожарному надзору Анисимов А.Г.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 14 » 04 2021г.

Предписание для исполнения получил:

В.Н. Устинова

(подпись)
« 14 » 04 2021г.



Директор МОУ «СОШ №13 г.Пугачева
Саратовской области» Устинова В.Н.

(должность, фамилия, инициалы)